

## 12. TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

az

ORSZÁGHÁZ

1055 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3. SZ. ALATTI  
(HRSZ: 24894)

DELEGÁCIÓS TEREM FELÚJÍTÁSA  
ÉPÍTÉSI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI TERV  
tervezési munkáihoz

### 12.1 ELŐZMÉNYEK

Jelen tervdokumentáció kizárólag a Magyar Országgház (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. szám alatti) „F” osztályának főemeletén található Delegációs terem áttervezésére vonatkozik. A tervezési programot az építész tervfejezet részletesen tartalmazza.

A tűzvédelmi tervfejezet készítése során konzultáció folytattunk le az illetékes tűzvédelmi szakhatósággal, mely konzultáción elhangzottakat a tervezés során maradéktalanul figyelembe vettük.

### 12.2 AZ ÉPÜLET RENDELTETÉSE, KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

A tárgyi épület tervezett rendeltetése közösségi rendeltetés, funkciója irodaház.

Az épület egyetlen rendeltetési egység, melynek alaprendeltetése közösségi rendeltetés.

Az épület kockázati besorolása az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ) 1. melléklet 1. és 2. táblázata alapján: KK *(nem változik)*

*a legfelső építményszint magassága alapján (14 és 30 méter között): KK*

*a legnagyobb befogadóképességű helyiség befogadóképessége alapján (301 és 1500 között): KK*

*a bent tartózkodók menekülő képessége alapján (önállóan menekülnek): NAK*

### 12.3 AZ ÉPÜLET ELHELYEZKEDÉSE, MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE

Az épület elhelyezkedését és megközelíthetőségét a tervezett átalakítások nem befolyásolják.

### 12.4 A TŰZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSA

Az épület tűzszakaszolását a tervezett átalakítások nem befolyásolják.

A Delegációs terem szellőző berendezései a helyiség feletti padlástérben kerülnek elhelyezésre. A helyiség feletti födém nem tűzszakaszhatár, így az átvezetési helyeken tűzgátló záróelemek beépítése nem követelmény.

### 12.5 ALKALMAZOTT ÉPÜLETSZERKEZETEK

A helyiség teherhordó, illetve határoló szerkezetei meglévő, megmaradó szerkezetek.

A nem tömegtartózkodásra alkalmas helyiségen belüli épületszerkezeteket (burkolatokat) nem érinti tűzvédelmi követelmény.

A terem légcseréjét jelenleg biztosító szellőztetőgép a terem feletti padlástérben található, mely gép cseréjére kerül. Az OTSZ 33. § (6) alapján padlástérben csak külön helyiségben lehet elhelyezni, kialakítani központi szellőző és klíma berendezéseket. Ezért az új szellőzőgép köré egy A2 EI 30 követelménynek eleget tévő helyiség kerül kiépítésre. A helyiség nyílászárója A2 EI<sub>2</sub> 30 C követelménynek eleget tévő ajtó lesz.

A Delegációs terem és a padlástéri új helyiség határoló építményszerkezeteken átvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezetékek és az építményszerkezet közötti résben, nyílásban, hézagban a tűz áttérjedése az átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt tűzállósági teljesítmény-követelmény időtartamáig megfelelő tömítőanyag, réskitöltő-réslezárási rendszer alkalmazásával kerül meggátolásra.

## 12.6 OLTÓVÍZ ELLÁTÁS

Az épület mértékadó tűzszakaszának területét, és ezáltal a szükséges oltóvíz igényt, a tervezett átalakítások nem befolyásolják. Az oltóvíz ellátás biztosítása változatlan módon történik.

## 12.7 ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS ELEKTROMOS KIALAKÍTÁS

Az épületgépészeti és elektromos kialakítás részletes ismertetését a szakági tervfejezet tartalmazza.

A tervezett átalakítások során tűzvédelmi célú gépészeti berendezés létesítési igénye nem merült fel.

A helyiség új elektromos szerelvényei az MSZ HD 60364 vonatkozó előírásai szerint lesz kialakítva. A 6. lap szerinti első ellenőrzés a használatbavétel előtt elvégzésre és dokumentálásra kerül.

## 12.8 KIÜRÍTÉS

A terem berendezési tárgyai (padsorai) közötti útvonalak nem tekinthetők menekülési útvonalnak.

A helyiség kiüríthetősége biztosított, mivel a menekülési út elérési távolsága a helyiség esetében sem haladja meg az KK kockázati osztályba tartozó kockázati egységre vonatkozóan az OTSZ 7. melléklet 1. táblázatában meghatározott a 45 métert, illetve a helyiség elegendő számú, legalább 0,9 méter szabad keresztmetszetű nyílászáróval rendelkezik.

## 12.9 TŰZJELZÉS, TŰZOLTÁS

A tűzjelzés, tűzoltás tekintetében a tervezett átalakítások nem bírnak jelentőséggel.

**Tervezői nyilatkozat:** Alulírott Lakk József építész tűzvédelmi szakértő (szakértői engedély szám: I-164/2013) nyilatkozom, hogy a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 21. § -ban foglaltak szerint a tűzvédelmi tervfejezetet a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelmények alapján készítettem el. Az épület tűzvédelmi tervezését az 54/2014 (XII.5.) BM rendeletben (Országos Tűzvédelmi Szabályzatban) foglalt előírások alapján végeztem el.

Budapest, 2016. január 24.

Móro Tibor  
tűzvédelmi főelőadó  
V-8/2005

Lakk József  
építész tűzvédelmi szakértő  
I-164/2013