



MEGJEGYZÉSEK

- 1. Anyagminőségek:**
- fa: C24 (erdei vagy lucfenyő); (EN 338)
- csavar: 8.8 (MSZ EN 20898); horganyzott
- anya: 8 (MSZ EN 20898); horganyzott
- 2. Méretellenőrzés**
Az F1 jelű pallók leszábása csak a főtartóknak a szelemenek magasságában felmért távolsági méretének felvétele után lehetséges. Az F1 pallók hossza megegyezik az acélfőtartók tengelytávolságával.
- 3. Felületvédelem:**
A többletterheléssel terhelt faszelemeneket Diffusit® IC-B védelemmel, a megerősítő pallókat Diffusit® S cc. védelemmel kell ellátni. Alkalmazható más termék is, aminek tulajdonságai a megadottakéval azonos értékű.
- 4. Beépítés**
A csavarok a furatokban nem lötyöghetnek. Szükség esetén a csavarokat be kell ragasztani epoxi gyanta alapú ragasztóval. Az erősítő pallókat fel kell szorítani a héjalás pallózásához a feszítáv felében. A meglévő tartók vélhetően meggörbültek, ezért a megerősítő pallók és a meglévő tartók alsó síkja nem fog mindenhol egybevágni. Az alsó csavarsorok sehol nem lehetnek közelebb az elemszélhez, mint 6 cm.
- 5. Kiékelések**
Az erősítő pallókat fel kell fektetni a fedélszék acéltartóira. Ehhez szükség lehet ékelésre az acéltartók felső síkja, illetve a fapallók alsó síkja között. Az ékelést keményfával, vagy acéllemezzel kell készíteni. Ugyancsak nem lehet hézag az erősítő pallók és a héjalás alatti pallózás között. Az esetleges hézagot keményfa ékekkel kell megszüntetni. Az ékeket a csavarkötések vonalában, 10 cm/ékelés hosszban kell elkészíteni.
- 6. Munkavédelem**
A munka magasban történik, ezért minden munka-, élet- és vagyonvédelmi előírást, valamint a kivitelezésre vonatkozó összes általános és ágazati előírást különös figyelemmel kell betartani.
- 7.Tervtől való eltérés**
A tervtől eltérni kizárólag a tervező írásos hozzájárulásának birtokában lehet. Ennek hiányában minden nemű változtatás következményeiért a változtató felel!

±0,00=110,933 mBf

REVÍZIÓ		
Dátum	Tartalom	Aláírás
Munka: ORSZÁGHÁZ DELEGÁCIÓS TEREM FELÚJÍTÁSA 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. hrsz.:24894		
Építető: ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.		
Megrendelő, generáltervező, építésszét: MATA-DÓR ARCHITEKTÚRA Kft. 1112 Budapest, Dió utca 3-5.		
Tartószerkezet: VERTICAL-PLAN MÉRNÖKI IRODA BT. 1125 Budapest, Diós árok 62/d T/F: 466-0246; +36 20 279 9704		
Rajz megnevezése: Tetőszelemenek megerősítési terve		
Tervfajta: kiviteli terv		Lépték: M=1:50;10
Keltezés: 2016. március 29.		Rajzszám: S-5
Tervező: VÁCZI PÉTER okl. építőmérnök, tartószerkezeti vezető tervező T1-01-1794		