







M=1:50



Jel	db	∅	Hossz	Vasalak	Összhossz	Tömeg/Po
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	90	10	3.00		270.00	166.59
2	50	10	2.22		111.00	68.49
3	100	10	2.03		203.00	125.25
4	120	8	0.64		76.80	30.34
∅		Összhossz / ∅		Tömeg / ∅	Össztömeg / ∅	
[mm]		[m]		[kg/m]	[kg]	
8		76.80		0.395	30.34	
10		584.00		0.617	360.33	
Össztömeg :					390.66	

1.Anyagminőségek:

- beton: C25/30-**XC2-16-F2**;
(MSZ EN 206:2014)
- betonacél: B500 (MSZ EN 10080:2005)

2.Betontakarás:

– lemezszélek peremvasain körbe: 2,5 cm

3.Általános vasalás:

Ø10/12/12 **középháló!** + peremvasalás

4.Kiegészítő vasalás elhelyezése

4. Kiegészítő vasalás elhelyezése
A kiegészítő vasalást a meglévő kb. 1,0 m/1,0 m nyílásra központosan kell elhelyezni, az általános vasalással azonosan középvasalásként.

5.Távolság a meglévő főfalaktól

A vasalt aljzat pereme a meglévő főfalaktól 2,0 cm távolságra van.

6.Méretellenőrzés, vasleszabás

A vasak leszábása előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.

7. Padlóellenőrzés

A helyiség meglévő padlóburkolata a helyszíni bejárás tapasztalatai szerint cementsimítás, amire a vasalt aljzat közvetlenül ráfekethető. A cementsimítás terhelhetőségét 4 helyen elvégzett feltárással ellenőrizni kell.

8. Betonbedolgozás

A padlólemez vastagsága csekély, ezért a beton tömör bedolgozására, és a vasalás helyén maradására külön ügyelni kell. A beton konzisztenciája a betonozáskor meglévő hőmérsékleti viszonyoknak függvényében változhat.

9. Munkavédelem

Minden munka-, élet- és vagyónvédelmi előírást, valamint a kivitelezésre vonatkozó összes általános és ágazati előírást be kell tartani.

10. Tervtől való eltérés

A tervtől eltérni kizárólag a tervező írásos hozzájárulásának birtokában lehet. Ennek hiányában mindennemű változtatás következményeiért a változtató felel!

$$\pm 0,00 = 110,933 \text{ mBf}$$

REVÍZIÓ		
Dátum	Tartalom	Aláírás
Munka: <div>ORSZÁGHÁZ</div> <div>DELEGÁCIÓS TEREM FELÚJÍTÁSA</div> <div>1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.</div> <div>hrs.:24894</div>		
Építető: <div>ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA</div> <div>1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.</div>		
Megrendelő, generáltervező, építészet: <div>MATA-DÓR ARCHITEKTÚRA Kft.</div> <div>1112 Budapest, Dió utca 3-5.</div>		
Tartószerkezet: <div>VERTICAL-PLAN MÉRNÖKI IRODA BT.</div> <div>1125 Budapest, Diós árok 62/d</div> <div>T/F: 466-0246; +36 20 279 9704</div>		
Rajz megnevezése: <div>Alagsori vasalt aljzat terve</div>		
Tervfajta: <div>kiviteli terv</div>	Lépték: <div>M=1:50</div>	
Keltezés: <div>2016. március 29.</div>	Rajzszám: <div>S-1</div>	
Tervező: <div>VÁCZI PÉTER</div> <div>okl. építőmérnök, tartószerkezeti vezető tervező</div> <div>T1-01-1794</div>		